

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET

Plan- och exploateringsavdelningen

Marie Broberg

Vattentjänstplan

Innehåll

Vattentjänstplan	1
1. Sammanfattning	1
2. Samråd	2
3. Granskning	3
4. Inkomna yttranden	4
5. Sammanfattning av yttranden, med kommentarer	4
5.1. Myndighet och andra remissinstanser	4
5.1.1. Käppalaförbundet.....	4
5.1.2. Länsstyrelsen Stockholm	4
5.1.3. Storstockholms brandförsvaret (SSBF)	5
5.2. Privatpersoner	6
5.2.1. Privatperson 1	6
6. Ändringar inför antagande	7

1. Sammanfattning

Vattentjänstplanen syftar till att tydliggöra kommunens planer avseende de allmänna vattentjänsterna, på kort och lång sikt. Vattentjänstplanen innehåller en plan för befintlig anläggning och en utbyggnadsplan för VA. Vattentjänstplanen betonar också behovet av att skyfallssäkra den allmänna VA-anläggningen för att minimera omgivningspåverkan vid skyfall samt omfattar en redovisning av VA-ekonomin.

Samråd om förslag till vattentjänstplan genomfördes mellan den 4 april 2024 och den 5 maj 2024. Vattentjänstplanen var utställd för granskning mellan den 15 augusti och den 23 september 2024. Under samrådet inkom synpunkter från fem remissinstanser och från en privatperson. Under granskningsskedet inkom synpunkter från tre remissinstanser och från en privatperson. Inkomna synpunkter som berör vattentjänstplanen har resulterat i ett antal mindre kompletteringar i såväl gransknings- som antagandehandlingar.

Vattentjänstplanen ska följa bestämmelserna om strategisk miljöbedömning enligt kapitel 6 i miljöbalken. En utredning om betydande miljöpåverkan är utförd. Samråd om denna genomfördes samordnat med samrådet om vattentjänstplanen. Beslut om betydande miljöpåverkan fattades av stadsbyggnadsnämnden i samband med beslut om granskning den 4 juni 2024, på delegation av samhällsutvecklingschefen och med stöd av beslut i stadsbyggnadsnämnden den 19 mars 2024, § 29, punkt 4. Vattentjänstplanen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför inte tagits fram.

2. Samråd

Samrådshandlingar godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 19 mars 2024, § 29. Vattentjänstplanen var föremål för samråd mellan den 4 april 2024 och den 5 maj 2024, då remissinstanser, särskilt berörda fastighetsägare enligt upprättad fastighetsförteckning och andra intressenter gavs tillfälle att yttra sig. Ett samrådsmöte i form av öppet hus genomfördes den 22 april 2024 i Täby kommunhus. Under samrådet inkom synpunkter från fem remissinstanser och en privatperson.

Samrådsförslaget anslogs på kommunens anslagstavla och en samrådsinbjudan publicerades i lokaltidningen Mitt i Täby nummer 14 2024. Samtliga handlingar fanns utskrivna och tillgängliga i kommunhusets entréplan under samrådstiden. Nyheter om samrådet publicerades på kommunens sociala medier och handlingarna fanns tillgängliga på kommunens hemsida taby.se.

Efter samrådet genomfördes följande ändringar i vattentjänstplanens granskningsversion:

- Kapitel 2.2.2 Distribution av dricksvatten kompletterades med att brandvatten är undantaget vattenuttag via vattenkiosker.
- Kapitel 2.3.1 Rening och avledning till Käppala korrigerades med projektnamnet till Käppalaverket 3.0 och att en stegvis ombyggnad av verket säkerställer

medlemskommunernas behov till år 2050. Vidare kompletterades avsnittet med information om Käppalaförbundets spillvattenledning genom Täby kyrkby.

- Kapitel 2.3.2 Avledning och kapacitet justerades i tabell 1 avseende plan för anläggningsförnyelse mot bakgrund av Käppalas spillvattenledning genom Täby kyrkby.
- Kapitel 2.4.2 Rening och fördröjning kompletterades med information om åtgärder i kommunens *Handlingsplan för god ytvattenstatus* samt att Täby kommun avleder dagvatten från ett mindre område i Roslags-Näsby till Danderyds kommun.
- Kapitel 2.4.3 Åtgärder kompletterades med att avtal avseende mellankommunal dagvattenhantering behöver ses över.
- Kapitel 4.4 Åtgärder kompletterades med att presenterade åtgärder också redan genomförs.
- Kapitel 6 Undersökning av betydande miljöpåverkan kompletterades med information om att undersökningssamråd genomförts samt att ett beslut om betydande miljöpåverkan har fattats.

3. Granskning

Beslut om att ställa ut vattentjänstplanen för granskning fattades av stadsbyggnadsnämnden på delegation av samhällsutvecklingschefen den 4 juni 2024, med stöd av beslut i stadsbyggnadsnämnden den 19 mars 2024, § 29, punkt 3. Vattentjänstplanen ställdes därefter ut för granskning mellan den 15 augusti 2024 och den 23 september 2024, då remissinstanser, särskilt berörda fastighetsägare enligt upprättad fastighetsförteckning och andra intressenter återigen gavs tillfälle att yttra sig. Under granskningsskedet inkom synpunkter från tre remissinstanser och en privatperson.

Granskningsförslaget anslogs på kommunens anslagstavla och en annons publicerades i lokaltidningen Mitt i Täby nummer 33 2024. Samtliga handlingar fanns utskrivna och tillgängliga i kommunhusets entréplan under granskningstiden samt på kommunens hemsida taby.se.

4. Inkomna yttranden

Myndigheter och andra remissinstanser	Anmärkning
Danderyds kommun	Ingen erinran
Käppalaförbundet	Synpunkt
Länsstyrelsen Stockholm	Synpunkt
Roslagsvatten	Ingen erinran
Sollentuna kommun	Ingen erinran
Storstockholms brandförsvär	Synpunkt
Österåkers kommun	Ingen erinran

Privatpersoner	Anmärkning
1. Privatperson	Synpunkt

5. Sammanfattning av yttranden, med kommentarer

Nedan redovisas i sammanfattad och förkortad form de synpunkter som inkommit under granskningsskedet samt samhällsutvecklingskontorets kommentarer. Skrivelserna i sin helhet finns i stadsbyggnadsnämndens diarium. Privatpersoners uppgifter hanteras enligt GDPR och detta dokument kan publiceras på kommunens webbplats. För att ta del av vilka privatpersoner som har inkommit med yttranden kontakta kommunens kontaktcenter – <https://www.taby.se/kontakta-oss/fragor/>.

5.1. Myndighet och andra remissinstanser

5.1.1. Käppalaförbundet

Käppalaförbundet lämnar en redaktionell synpunkt på texten under rubrik 2.3.1 Rening och avledning till Käppala och önskar att det framgår: Förbundet fick nio år på sig att ställa om verksamheten för att uppfylla kraven enligt det nya tillståndet som börjar gälla 1 juli 2028.

Kommentar: Antagandeverversionen revideras och kompletteras i kapitel 2.3.1 Rening och avledning till Käppala enligt Käppalaförbundets synpunkt.

5.1.2. Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen noterar att det i granskningsförslaget till vattentjänstplan framkommer att Norrvatten ansvarar för kommunens reservvattenförsörjning. Länsstyrelsen noterar

också att det saknas en redogörelse avseende kommunens arbete och ansvar med reservvattenplaneringen. I övrigt har Länsstyrelsen inga synpunkter på Täby kommuns granskningsförslag till vattentjänstplan.

Kommentar: Antagandeverversionen kompletteras i kapitel 2.2.1 Produktion av dricksvatten med att det i Täby kommun inte finns någon regionalt prioriterad vattenförekomst, att det är Norrvatten som ansvarar för kommunens reservvattenförsörjning genom grundvattenverk och samarbete med Stockholm Vatten och Avfall samt att förbundet arbetar tillsammans med kommunen enligt de strategier och mål som finns beskrivna i den regionala vattenförsörjningsplanen.

5.1.3. Storstockholms brandförsvaret (SSBF)

SSBF hänvisar till sitt samrådsyttrande, där SSBF lyfter att Lag om skydd mot olyckor bör tas med i vattentjänstplanen. Närmare bestämt att kommunen bör ge en beskrivning av 3 kap 1§ där det framgår att kommunen ska verka för att minska skadorna till följd av brand på människa, egendom och miljö. Med detta avses bland annat att det ska finnas erforderlig täckning av brandposter för att möjliggöra en räddningsinsats. Enligt samrådsredogörelsen har Täby kommun valt att utgå från vattentjänstlagens krav och definition av vattentjänster och utifrån detta redogöra för rådande förutsättningar och åtgärdsbehov på ett övergripande sätt. Och att planen inte redogör för samtliga krav på VA-anläggningen. SSBF vill poängtera att det i LAV 1§ står att:

1§ Bestämmelser i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skydd för människors hälsa eller miljö.

SSBF tolkar detta som att brand- och släckvatten är en allmän vattentjänst och därför ska utgöra en del av vattentjänstplanen.

Enligt 6 § är kommunen även skyldig att:

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.

SSBF tolkar detta som att vattenförsörjning ska finnas i den mån det krävs för att skydda människors hälsa och miljö, det vill säga även inkluderat brandvatten för att räddningstjänsten ska kunna göra en effektiv släckinsats.

I propositionen (Proposition 2005/06:78 Allmänna vattentjänster) till LAV framgår det att räddningstjänstens behov behöver beaktas och det är därför SSBF bedömer att frågor om brandvatten för räddningstjänstens behov ska omfattas av den allmänna vattentjänstplanen.

SSBF rekommenderar fortsatt samverkan kring frågorna om det finns osäkerhet i hur ovanstående yttrande ska beaktas.

Kommentar: Kommunen har valt att i vattentjänstplanen utgå från vattentjänstlagens krav och definition av vattentjänster och utifrån detta redogöra för rådande förutsättningar och åtgärdsbehov på ett övergripande sätt. Kommunen kvarstår i sin hållning att brandvatten inte utgör en vattentjänst i lagens mening och att den allmänna VA-anläggningen utformas enligt gällande branschpraxis och avtal med brandförsvaret. Kommunen välkomnar samverkan med SSBF för att på bästa sätt adressera frågan utanför verksamhetsområdet för VA.

Synpunkten föranleder ingen förändring i vattentjänstplanens antagandeverision.

5.2. Privatpersoner

5.2.1. Privatperson 1

En privatperson har via juridiskt ombud inkommit med ett skriftligt yttrande. Privatpersonen yttrade sig även under samråd.

Yttrandet berör vattentjänstplanen men framförallt den enskilda fastighetsägarens beskrivning av och syn på översvänningsproblematik på och i närheten av sin fastighet samt fastighetsägarens bild av kommunens ansvar kopplat till detta.

Kommentar: Kommunen har valt att i vattentjänstplanen utgå från vattentjänstlagens krav och definition av vattentjänster och utifrån detta redogöra för rådande förutsättningar och åtgärdsbehov på ett övergripande sätt. Av vattentjänstplanen framkommer det att kommunen behöver utreda kapacitetsfrågan ytterligare för att fastställa konkreta åtgärder på VA-anläggningen. Kommunen utför även åtgärder i egenskap av väghållare, men då det inte utgörs av anpassningar av den allmänna VA-anläggningen adresseras dessa inte i vattentjänstplanen.

Kommunen ansvarar för att säkerställa en trygg och tillförlitlig VA-anläggning. Vattentjänstplanens åtgärd om att se över kommunens försäkringsskydd för översvänningshändelser syftar inte till att begränsa kommunens ansvar, utan till att

tydliggöra ansvarsgränserna mellan olika parter. Kommunen välkomnar en fortsatt dialog för att adressera den enskilda fastigheten.

Synpunkten föranleder ingen förändring i vattentjänstplanens antagandeverision.

6. Ändringar inför antagande

Inför antagandet görs följande ändringar i planen:

- Kapitel 2.2.1 Produktion av dricksvatten kompletteras om att det i Täby kommun inte finns någon regionalt prioriterad vattenförekomst, att det är Norrvatten som ansvarar för kommunens reservvattenförsörjning genom grundvattenverk och samarbete med Stockholm Vatten och avfall samt att förbundet arbetar tillsammans med kommunen enligt de strategier och mål som finns beskrivna i den regionala vattenförsörjningsplanen.
- Kapitel 2.3.1 Rening och avledning till Käppala revideras så att det framgår att Käppalaförbundet fick nio år på sig att ställa om verksamheten för att uppfylla kraven enligt det nya tillståndet och kompletteras om att det börjar gälla 1 juli 2028.

Kommunen bedömer att ändringarna inte är av sådan omfattning att de nödvändiggör en ny granskning.